



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Управление
дорог и благоустройства

Океанский пр., д. 20, г. Владивосток, 690091
Телефон: 261-43-47, факс: 261-40-69
E-mail: dorogi@vlc.ru
ИНН 2538128932, КПП 253601001

20.06.2018 № 6621/20

На № 092 от 04.06.2018

Генеральному директору
ООО СП «СТРОИТЕЛЬ»

С.В.Малафееву

ул. Арсеньева, д. 2,
г. Владивосток, 690003

ООО СП «СТРОИТЕЛЬ»
ВХОДЯЩИЙ № 055
29 июня 2018г.

О выдаче технических условий
на выпуск ливневой канализации

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Управление дорог и благоустройства предлагает осуществить выпуск ливневой канализации с территории объекта: «Многофункциональный комплекс «Аквамарин» в районе бухты Федорова в городе Владивостоке», в ливневые коллекторы Д не менее 500 мм с обязательным устройством очистных сооружений. Проектом предусмотреть мероприятия по обеспечению пропускной способности существующих коллекторов.

Точку врезки определить проектом. На стадии проектирования провести обследование участков точек подключения. Исключить попадание хозяйственной канализации в сеть ливневой канализации.

В свою очередь при проведении проектных работ рекомендуем Вам руководствоваться СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)».

После завершения работ произвести благоустройство прилегающей территории.

Проект согласовать с УДиБ.

Срок действия технических условий 3 года.

В соответствии с п. 1 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Вам необходимо получить согласование в письменной форме от владельцев автомобильных дорог на устройство примыкания к существующей дороге от возводимого объекта.

При отсутствии согласования на устройство примыкания в письменной форме от владельца автомобильной дороги, данное примыкание считается незаконным и подлежит сносу в соответствии с п. 8 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для заключения договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения Владивостокского городского округа Вам необходимо обратиться в отдел организации дорожного движения управления дорог и благоустройства (тел. 2614-214).

Ранее выданные технические условия от 01.08.2011 № 17680СП (продление 15.08.2013 № 21447/1У, 10.07.2015 № 7479Д) признать утратившими силу.

Заместитель главы администрации-
начальник управления

Л.П.Вильчинский

Ю.А.Трунов
Ю.В.Шкробот
261 43 36

