



**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"**

ул. Некрасовская, д. 122, г. Владивосток, 690088
Тел.: (423) 2005-777, (423) 245-33-77
Факс: (423) 245-37-05
E-mail: prim@primvoda.ru
Сайт: www.primvoda.ru
ОКПО 71535495, ОГРН 1042501100267
ИНН/ КПП 2503022413/254250001

Заказчик:
ООО СП «СТРОИТЕЛЬ»

Объект:
**«Многофункциональный
комплекс «АКВАМАРИН» (I и II
очереди строительства)**

19.02.19г. № *УА-95*
На № _____ от _____

Условия подключения выданы: **ООО СП «СТРОИТЕЛЬ»**

на основании заявления № 19/886 от 21.01.2019 г.

на продление Условий подключения № 528 от 05.07.2018 г. (ранее выданные УП № 740 от 26.09.2012 г., продленные за № 487 от 24.06.2014 г., № 586 от 21.07.2014 г., № 648 от 07.08.2015 г., № 776 от 18.08.2017 г., № 1056 от 26.10.2017 г.) на **временное водоснабжение** (на период строительства) объекта: **«Многофункциональный комплекс «АКВАМАРИН» (I и II очереди строительства).**

1. Разрешаемый отбор объема питьевой воды из системы водоснабжения города:
- максимальный объем водопотребления **40,0 м³/сут.;**

Объем (ресурс) водопотребления объекта не должен превышать заявленный объем нагрузок, в противном случае подача ресурса будет ограничена до получения заказчиком условий подключения на дополнительный объем водопотребления.

2. Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:

Сброс сточных вод в централизованную систему канализации данными условиями подключения не предусмотрен.

3. Временное водоснабжение объекта:

3.1 Требование к подключению:

Во избежание разрушения существующих сетей и сооружений водоснабжения и канализации, проложенных в районе земельного участка отведенного под строительство объекта, перед началом производства земляных и строительно-монтажных работ на объекте, надлежит в обязательном порядке представить на согласование в ТО КГУП «Приморский водоканал» ПОС или ППР.

Заключение договора на временное водоснабжение объекта без наличия согласования ППР или ПОС и разрешения на строительство – запрещено.

3.2. Точки подключения:

Подключение объекта выполнить в соответствии с условиями подключения № 528 от 05.07.2018 г. (ранее выданные УП № 740 от 26.09.2012 г., продленные за № 487 от 24.06.2014 г., № 586 от 21.07.2014 г., № 648 от 07.08.2015г., № 776 от 18.08.2017г., № 1056 от 26.10.2017г.)

3.3 Пьезометрический напор в заданной точке подключения - 90-100 м.

3.4 Организация учета потребленной воды:

Организацию узла учета потребленной воды выполнить в соответствии с условиями подключения № 528 от 05.07.2018 г. (ранее выданные УП № 740 от 26.09.2012 г., продленные за № 487 от 24.06.2014 г., № 586 от 21.07.2014 г., № 648 от 07.08.2015г., № 776 от 18.08.2017г., № 1056 от 26.10.2017г.)

4. Общие требования:

4.1 Срок действия условий подключения:

Срок действия условий подключения – 12 месяцев.

4.2 До начала производства работ, в соответствии с выданными условиями подключения заказчику необходимо разработать и согласовать в установленном порядке схему временного водоснабжения и схему узла учета потребленной воды.

4.3 Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в процессе проектирования, подлежит дополнительному согласованию с КГУП «Приморский водоканал».

4.4 Монтаж узла учета потребленной воды предъявить инспектору абонентского отдела.

4.5 Все работы по возведению или реконструкции устройств и сооружений для присоединения, вновь вводимого или реконструируемого объекта производятся силами заказчика (абонента) под техническим надзором КГУП «Приморский водоканал».

4.6 До начала оказания услуг по водоснабжению заказчик должен продлить с КГУП «Приморский водоканал» договор на временное водоснабжение.

4.7 Лицо, осуществляющее самовольное технологическое присоединение объекта к сетям водоснабжения и канализации, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

4.8 Самовольные присоединения подлежат немедленному отключению с предъявлением заказчику (абоненту) счета к оплате по возмещению суммы за израсходованную воду.

4.9 Заказчик (абонент) несет ответственность за эксплуатацию, надлежащее содержание водопроводных и канализационных устройств, сетей и сооружений в границах балансовой принадлежности.

4.10 При превышении срока действия настоящих условий подключения, заказчик обязан запросить новые условия подключения.

Главный инженер



Ю.В. Гуртяков